


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
109.10.21	1091021DW-31	H2-1F	—	<1
109.10.21	1091021DW-32	H2-2F	—	<1
109.10.21	1091021DW-33	H2-3F	—	<1
109.10.21	1091021DW-34	H1-1樓玄關(H1-2)	—	<1
109.10.21	1091021DW-35	H1-1樓玄關(H1-3)	—	<1
109.10.21	1091021DW-36	H1-2樓玄關(H1-4)	—	<1
109.10.21	1091021DW-37	H1-2樓玄關(H1-5)	—	<1
109.10.21	1091021DW-38	H1-3樓玄關(H1-6)	—	<1
109.10.21	1091021DW-39	H1-3樓玄關(H1-7)	—	<1
109.10.21	1091021DW-40	H1-4樓玄關(H1-9)	—	<1
109.10.21	1091021DW-41	H1-4樓玄關(H1-10)	—	<1
109.10.21	1091021DW-42	H1-5樓玄關(H1-11)	—	<1
109.10.21	1091021DW-43	H1-5樓玄關(H1-12)	—	<1
109.10.21	1091021DW-44	O-1樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-45	O-2樓	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
109.10.21	1091021DW-46	O-3樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-47	O-4樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-48	W-2樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-49	W-4樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-50	W-5樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-51	W-6樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-52	W-7樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-53	W-8樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-54	W-9樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-55	W-10樓	—	<1
109.10.21	1091021DW-56	W-2樓櫃位廚房	—	<1
109.10.21	1091021DW-57	六宿學餐1樓廚房	—	<1
以下空白				



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
109.10.21	1091021DW-1	T-1F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-2	T-1F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-3	T-0111 前	—	<1
109.10.21	1091021DW-4	T-2F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-5	T-2F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-6	T-3F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-7	T-3F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-8	T-306 前(靠西南面)	—	<1
109.10.21	1091021DW-9	T-4F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-10	T-4F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-11	T-0001 前	—	<1
109.10.21	1091021DW-12	T-0406 前	—	<1
109.10.21	1091021DW-13	T-5F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-14	T-5F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-15	T-6F 樓梯間(靠男廁)	—	<1





南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
109.10.21	1091021DW-16	6宿學餐2樓快煮區	—	<1
109.10.21	1091021DW-17	T-7F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-18	T-7F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-19	T-8F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-20	T-9F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-21	T-9F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-22	T-10F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-23	T-10F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-24	T-11F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-25	T-11F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-26	T-12F 樓梯間(靠男廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-27	T-12F 樓梯間(靠女廁)	—	<1
109.10.21	1091021DW-28	T-6F 調酒教室T30	—	<1
109.10.21	1091021DW-29	T-6F 調酒教室T31	—	<1
109.10.21	1091021DW-30	G-2F	—	<1

