



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.01.04	1100104DW-2	Y-水電庫房	—	<1
110.01.04	1100104DW-3	A101 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-4	A201 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-5	B100 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-6	B304 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-7	C202 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-8	C303	—	<1
110.01.04	1100104DW-9	C 夜間部	—	<1
110.01.04	1100104DW-10	D102 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-11	D202 前	—	<1
110.01.04	1100104DW-12	I棟1F	—	<1
110.01.04	1100104DW-13	I棟2F	—	<1
110.01.04	1100104DW-14	I棟3F	—	<1
110.01.04	1100104DW-15	I棟4F	—	<1
110.01.04	1100104DW-16	I棟5F	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.01.04	1100104DW-17	I棟6F	—	<1
110.01.04	1100104DW-18	I棟7F	—	<1
110.01.04	1100104DW-19	I棟8F	—	<1
110.01.04	1100104DW-20	I棟9F	—	<1
110.01.04	1100104DW-21	I棟10F	—	<1
110.01.04	1100104DW-22	J102 旁	—	<1
110.01.04	1100104DW-23	J202 旁	—	<1
110.01.04	1100104DW-24	J402 旁	—	<1
110.01.04	1100104DW-25	P301	—	<1
110.01.04	1100104DW-26	P501	—	<1
110.01.04	1100104DW-27	S-1F 東北	—	<1
110.01.04	1100104DW-28	S-1F 西北	—	<1
110.01.04	1100104DW-29	S-2F 西北	—	<1
110.01.04	1100104DW-30	S-2F 東南	—	<1
110.01.04	1100104DW-31	S-3F 西南	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.01.04	1100104DW-32	S-3F 東南	—	<1
110.01.04	1100104DW-33	S-3F 西北	—	<1
110.01.04	1100104DW-34	S-4F 西北	—	<1
110.01.04	1100104DW-35	S-4F 東南	—	<1
110.01.04	1100104DW-37	S-5F 東北	—	<1
110.01.04	1100104DW-38	S-5F 東南	—	<1
110.01.04	1100104DW-39	S-5F 西北	—	<1
110.01.04	1100104DW-40	S-6F 西南	—	<1
110.01.04	1100104DW-41	S-6F 東南	—	<1
110.01.04	1100104DW-42	S-7F 東北	—	<1
110.01.04	1100104DW-43	H3-BF 交誼廳	—	<1
110.01.04	1100104DW-44	H3-1F 交誼廳	—	<1
110.01.04	1100104DW-45	H3-2F 東邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-46	H3-2F 西邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-47	H3-3F 東邊	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.01.04	1100104DW-48	H3-3F 西邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-49	H3-4F 東邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-50	H3-4F 西邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-51	H3-5F 東邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-52	H3-5F 西邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-53	H3-6F 東邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-54	H3-6F 西邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-55	H3-7F 東邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-56	H3-7F 西邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-57	H3-9F 東邊	—	<1
110.01.04	1100104DW-58	Z-1 樓	—	<1
110.01.04	1100104DW-59	Z-園藝工寮	—	<1
以下空白				

