


南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.10.12	1101012DW-16	T-6F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-17	T-7F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-18	T-7F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-19	T-8F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-20	T-8F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-21	T-9F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-22	T-9F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-23	T-10F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-24	T-10F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-25	T-11F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-26	T-11F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-27	T-12F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-28	T-12F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-29	T-6F調酒教室	—	<1
110.10.12	1101012DW-30	W-2好食廚房	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.10.12	1101012DW-31	H6-3樓女內	—	<1
110.10.12	1101012DW-32	H6-5樓女	—	<1
110.10.12	1101012DW-33	H6-9樓男	—	<1
110.10.12	1101012DW-34	H1-1樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-35	H1-1樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-36	H1-2樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-37	H1-2樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-38	H1-3樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-39	H1-3樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-40	H1-4樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-41	H1-4樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-42	H1-5樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-43	H1-5樓玄關	—	<1
110.10.12	1101012DW-44	W-2樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-45	W-4樓	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.10.12	1101012DW-1	T-1F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-2	T-1F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-3	T-0111前	—	<1
110.10.12	1101012DW-4	T-2F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-5	T-2F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-6	T-3F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-7	T-3F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-8	T-306前(靠西南面)	—	<1
110.10.12	1101012DW-9	T-4F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-10	T-4F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-11	T-0001前	—	<1
110.10.12	1101012DW-12	T-0406前	—	<1
110.10.12	1101012DW-13	T-5F樓梯間(靠男廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-14	T-5F樓梯間(靠女廁)	—	<1
110.10.12	1101012DW-15	T-6F樓梯間(靠男廁)	—	<1



南臺科技大學水質檢驗結果一覽表

採檢日期	採樣編號	採樣地點	不合格項目	檢驗結果
				大腸桿菌群 (CFU/100mL)
110.10.12	1101012DW-46	W-5樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-47	W-6樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-48	W-7樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-49	W-8樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-50	W-9樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-51	W-10樓	—	<1
110.10.12	1101012DW-52	W-3樓秘書室	—	<1
110.10.12	1101012DW-53	六宿學餐1樓廚房	—	<1
110.10.12	1101012DW-54	六宿學餐2樓快煮區	—	<1
110.10.12	1101012DW-55	W棟1樓 星巴克	—	<1
110.10.12	1101012DW-56	A101前	—	<1
110.10.12	1101012DW-57	A201前	—	<1
以下空白				

